

Q&A

Q1 実施要項の項目 1 5 競技時間に 1 2 0 分（2 時間）と記載がありますが、

項目 8 日程では 1 5 0 分の競技となっています。

どちらが正しい時間であるか質問いたします。

《北桜高校》

A 1 競技時間は 1 5 0 分（2 時間 3 0 分）です。

Q 2 1 実施要項 施工条件（8）電線・器具の配線接続③電線の接続個所をでき

る限り省略するため、素通し配線（未圧着配線）また、ボックス内の余長は取ら

なくてもよいと書いてありますが 2 0 0 V 回路の 2 mm-3 C もアウトレットボッ

クス A 内で素通し配線（未圧着配線）でよろしいのですか。

《平工業高校》

A 2 はい、素通し配線で大丈夫です。

Q3

2 実施要項 施行条件（9）作業終了の要件②配線用遮断器、及びタンブラスイッチは「切り」の状態としていること。3路スイッチの状態は問わないものとする。

と書いてありますが、イの3路スイッチの状態（点灯確認時に配線用遮断器を入りにしてシーリングが点灯しても）問わないことよろしいのですか。

《平工業高校》

A3 はい、問いません。
